RK200

РЕЗЕРВ – 2 ОЧЕРЕДЬ

RK100

400VAC

400VAC

ОК100

ОК200

СИГНАЛИЗАЦИЯ

400VAC 50 HZ 5x6S

400VAC 50 HZ 5x185

MAX 315A

160A

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХ ФИДЕРОВ

ЩИТ СИГНАЛИЗАЦИИ

400VAC

ПАР ОТ КОЛЛЕКТОРА G

КОНДЕНСАНТ В БАК B

см. чертеж 10693

ЗАПОЛНЕНИЕ ТОПЛ. БАКА ОТ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ см. чертеж 10723

DN32

ТОПЛИВНЫЙ БАК 3000 л

R 2"

DN25 DN40 DN15 DN15

ОК500 OILON

PV TV

СТАНЦИЯ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА HOT BOX 1350 R2

R1/4" УДАЛЕНИЕ ГАЗА

DN25/40 НА ГОРЕЛКУ

DN32/40 ЗАБОР ОТ ТОПЛ. БАКА

DN15 DN15 DN25 R3/4"

DN25 DN40

УДАЛЕНИЕ ГАЗА

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

RP150M STEAM 1

RP150M STEAM 2

R1/2 " R1/2 "

DN25/15

FQ 1 FQ 2 FQ 3 FQ 4

R1"

DN25

DN40/25

РЕЗЕРВ DN40

РЕЗЕРВ DN25

ОБОГРЕВАЮЩИЙ КАБЕЛЬ

см. чертежи 10693 и 10723

Changed / Muutos	РДIVITETTY	Date/Pvm 2006-0602	Contr. / Hyv.	

Valmiste /Product БМК 2 x Steam 3000
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

Mittakaava/Scale 1 : 2.3

Vertaa/Compare
Korvaa/Replaces
Paino/Weight kg

STEAMRATOR OY
52300 RISTIINA
FINLAND

Suunn /Design 2006-03-24 ML
Piirt /Drawn
Hyv. /Contr.
Osal. no/Partl. no 42810694

Projekti/Projekti 235
Piirustus numero/Drawing number 10694